



ollie letter

2026

09

気密屋の秘密日記



今月のNO1 物件

岡山県倉敷市

今月の結果速報！

1位：岡山県倉敷市

C値 $0.11\text{cm}^2/\text{m}^2$ お久しぶりのご依頼を頂いた
工務店様。相変わらず性能もデザインも素晴
らしい現場でございました☆

ウレタン(壁) ウレタン(屋根) 押ポリ(基礎)

サッシ：YKKAPW

換気： 1種澄家(日本)

2位：広島県福山市

C値 $0.12\text{cm}^2/\text{m}^2$

ウレタン(壁・屋根) スタイロ(基礎)

サッシ：リクシル半樹脂

換気： 1種ダクト(マーベックス)

3位：岡山県備前市

C値 $0.12\text{cm}^2/\text{m}^2$

GW(壁) ウレタン(屋根) 押ポリ(床)

サッシ：YKKAPW

換気： 3種ダクト(日本住環境)

今月も大変お疲れさまでした。今月も前月より
も更に素晴らしい性能の現場ばかりでした。
前月よりも平均値が○でした！素晴らしい結果
です！

3月の平均値

C値 $0.29\text{cm}^2/\text{m}^2$ 前月比 -0.04

N値1.31 前月比 -0.01

ACH0.62回 前月比 -0.03



中東情勢悪化に伴い、 完了検査 柔軟な対応 について

先月も取り上げていましたが、やはり中東情勢の悪化が長期化により、建築資材の高騰、物資不足が建築業界でも相当問題になっている状況かと思えます。私のお客様でも塩ビパイプが手に入らず、現場着工延期などの工務店様も出てきました。友人の塗装屋は、仕事はあるけど、シンナーが無く、休業状態。早く終了してほしいです！

国土交通省が、完了検査の際、是正措置を発表しておりましたので、添付致します。詳しくは、4月の国土交通省のプレスリリースがございますのでご覧ください。照明や、トイレなど、商品の変更や物がなかったとしても検査自体は柔軟にたいおうしてくれるとのことでした。この困難、皆様方の知恵と経験、そしてご協力で乗り切っていきましょう！！私にできる事なら何でもご相談ください。

4月の太田家は、野球三昧の子育てがひと段落したこともあり、妻と温泉巡りにハマっております。島根県江津市の有福温泉へ行ってきました。2025年全国温泉ランキング2位になった先です！非常に熱い温度設定でしたが(笑)湯がトロトロ感があり、上がった後は肌がツルツル止まらない漢字でした。何より、レトロな温泉地そして、人もあまり混んでいない良い場所でした。皆さんのお気に入り温泉も教えて下さい！今月もたくさんのご依頼を頂きましてありがとうございました。

今月も皆様とのご縁に感謝！

気密測定技能士

気密部材メーカー日本住環境を経て、気密測定技能士として独立。3000件以上の測定実績。

太田 雄也



所在地：〒731-0102 広島県広島市安佐南区

川内6-26-1トレドハウス301

電話番号：090-6622-0321

FAX番号：050-3527-1786

気密測定登録番号：2502

HP:<https://kimitsuya-ollie.com/>

気密測定事業者

ollie

